



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 161
del 06/10/2010

OGGETTO: Intervento di “adeguamento schema fognario depurativo n. 233 – Nucleo Industriale Tortoli - Arbatax – ID 2006-1118 - Tortoli“ - Approvazione progetto preliminare proposto da Abbanoa spa.

L'anno duemiladieci, addì sei del mese di ottobre alle ore 13.00 solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **DOMENICO LEREDE**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

| | | | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---------------------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | LEREDE Domenico | Sindaco | X | |
| 2 | LA TOSA Rita | Assessore | X | |
| 3 | CANNAS Giampaolo Massimo | Assessore | X | |
| 4 | STOCHINO Paolo | Assessore | X | |
| 5 | MASCIA Severina | Assessore | X | |
| 6 | CAU Pietro Paolo | Assessore | | X |
| 7 | LADU Marcello | Assessore | X | |
| | | Totale n. | 6 | 1 |

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici Arch. Paolo Stochino;

DATO ATTO che con nota prot. 21441 del 29.09.2010 la società Abbanoa spa, gestore del servizio idrico integrato, ha trasmesso per l'approvazione da parte di questa amministrazione il progetto preliminare dell'intervento di "*adeguamento schema fognario depurativo n. 233 – Nucleo Industriale Tortolì - Arbatax – ID 2006-1118 - Tortolì*" per l'importo complessivo di € 4.000.000/00, costituito dai seguenti elaborati:

- *elaborati tecnico-contabili*
 - o Tav. A relazione illustrativa;
 - o Tav. B relazione tecnica;
 - o Tav. C studio prefattibilità ambientale
 - o Tav. D prime indicazioni e disposizioni per la sicurezza;
 - o Tav. E relazione e calcolo impianti elettrici;
 - o Tav. F stima generale;
 - o Tav. G capitolato prestazionale;
 - o Tav. H relazione geologica preliminare;

- *elaborati grafici*
 - o 01 corografia, aerofotogrammetrico, catastale, stralcio PRG
 - o 01A inquadramento generale
 - o 02 planimetria stato attuale
 - o 02A planimetria demolizioni
 - o 03 planimetria delle opere in progetto
 - o 03A planimetria impunto elettrico e schema unifilare
 - o 04 layout impianto
 - o 05 grigliatura (pianta e sezioni)
 - o 06 dissabbiatore e disoleatore (pianta e sezioni)
 - o 07 vasca di equalizzazione (situazione esistente)
 - o 07A vasca di equalizzazione (situazione di progetto)
 - o 08 denitro-ossidazione (pianta e sezioni)
 - o 09 sedimentazione secondaria (pianta e sezioni)
 - o 010 ispessitore (pianta e sezioni)
 - o 011 nastro-prensa (pianta e sezioni)
 - o 012 profilo idraulico

RILEVATO che il comune di Tortolì è interessato dal progetto quale Ente territoriale su cui ricadono le opere e quale rappresentante della cittadinanza cui è rivolto prioritariamente il servizio che l'opera deve prestare (visto l'apporto dei Comuni di Girasole, Lotzorai e Baunei sicuramente inferiore al capoluogo), oltre che quale principale soggetto esposto alle conseguenze ambientali di eventuali disservizi degli impianti di depurazione;

DATO ATTO che il progetto preliminare sarà appaltato dall'ente proponente ex art. 53, comma c, del D. Lgs 163/2006, per cui costituirà la base d'asta per l'offerta tecnica ed economica da parte dei concorrenti e che lo stesso rientra nel quadro di spesa per il quale l'ATO deve procedere ad impegno giuridicamente vincolante entro l'anno in corso: la premessa è essenziale per discernere le priorità del frangente, ed in particolare per illustrare le esigenze di celerità del procedimento che rendono opportuno che il Comune esprima un parere di merito, fornendo eventuali osservazioni, ma limitando all'indispensabile le eventuali integrazioni al fine di scongiurare la potenziale perdita del finanziamento;

EVIDENZIATO che a tutto oggi il depuratore non è nelle disponibilità dirette dell'A.T.O. Sardegna e della società di gestione Abbanoa spa ma è detenuto e gestito dal Consorzio Industriale di Tortolì – Arbatax, e che si ritiene doveroso:

- evidenziare tale aspetto nel presente deliberato, demandando agli enti competenti la gestione delle competenze tra gli enti coinvolti, nell'ottica di cui al precedente capoverso;
- evidenziare, nei confronti del richiedente, la necessità di rapportarsi con l'attuale Ente detentore per le autorizzazioni del caso;

DATO ATTO che il progetto contempla interventi esclusivamente interni all'attuale area di sedime del depuratore, senza prevedere espropriazioni o acquisizioni di terreni a qualsiasi natura, né varianti allo strumento urbanistico: la nuova linea è interna al lotto;

DATO ATTO che, dalla lettura degli elaborati progettuali, l'intervento mira al potenziamento dell'impianto di potabilizzazione con le seguenti misure:

1. ottenere una vasca di equalizzazione a monte, in grado di calmierare le oscillazioni di portata, garantendo un effetto volano indispensabile alla corretta tenuta dei cicli depurativi: allo scopo viene reinterpretata la vasca di ossigenazione dell'attuale seconda linea di depurazione, privata di tutte le parti elettromeccaniche ed allestita allo scopo;
2. creare una seconda linea depurativa biologica efficiente (denitrificatrice, oddisazione e sedimentazione): allo scopo viene smantellata l'attuale seconda linea – sottodimensionata e non potenziabile facendo salvo l'esistente - e creata ex novo una seconda linea, con nuova vasca di ossidazione e nuovo sedimentatore;

3. eliminare di una vecchia copertura in cemento amianto, per ragioni di sicurezza;

RILEVATO che l'intervento di progetto non incide su due criticità che sarebbe il caso di prendere in considerazione nella progettazione di un'opera di questa importanza:

- in primo luogo lo scarico a mare, che culmina nel porto presso la darsena: il progetto mira al potenziamento della filiera di trattamento al fine di prevenire fuori servizio degli impianti: tuttavia, non prende in considerazione un auspicabile spostamento del punto di scarico finale delle acque trattate e depurate, al fine di scongiurare scarichi in un punto di particolare importanza strategica;
- in secondo luogo, il progetto non prevede un impianto a sé per il trattamento separato dei reflui provenienti dall'area industriale (che arrivano in impianto separati all'impianto con collettore proprio): sarebbe opportuno verificare l'opportunità di una linea dedicata, che consentirebbe un trattamento differenziato per i reflui industriali, su tutta la filiera, ottimizzando il relativo ciclo e, probabilmente, differenziando anche la qualità dei fanghi residuali, a garanzia dell'impiego ecosostenibile di quelli derivanti dalla filiera civile;

RAVVISATA in sintesi l'opportunità di approvare il progetto di che trattasi, fornendo indicazioni ad Abbano spa perchè, nei limiti di quanto sia possibile in base ai tempi del finanziamento, prenda nelle dovute considerazioni le indicazioni di cui sopra, o mediante revisione del progetto generale, o facendo proprie del capitolato prestazionale le osservazioni – nella misura di quanto risultino accoglibili a seguito di disamina tecnica - ed indirizzando verso tali possibili varianti le soluzioni di progetto definitivo presentate dai concorrenti;

DATO ATTO che la presente deliberazione è priva di rilevanza contabile come attestato dal Responsabile dell'Area Finanze e Tributi;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi espressi a votazione palese

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il progetto preliminare dell'intervento di "*adeguamento schema fognario depurativo n. 233 – Nucleo Industriale Tortoli - Arbatax – ID 2006-1118 - Tortoli*" presentato dal gestore del servizio idro-fognario Abbanoa spa, per l'importo complessivo di € 4.000.000/00, costituito dagli elaborati di cui in premessa;

DI FORNIRE le indicazioni di cui in premessa - circa l'intervento sul collettore di scarico e circa la realizzazione di una linea dedicata all'area industriale - alla società Abbanoa spa, affinché le medesime possano essere recepite nel presente progetto (nei limiti di quanto sia possibile in base ai tempi del finanziamento) o siano prese in dovuta considerazione nella programmazione di successivi interventi;

DI DARE ATTO che il progetto avrà corso con intervento a carico della società Abbanoa spa con fondi dell'Autorità d'Ambito senza comportare costi per il Comune di Tortoli;

Dopodichè con separata e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134 comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Domenico Lerede

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giacomo Mameli

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

| | |
|---|--|
| PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA | Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 04/10/2010 il responsabile dell'area F.to ing. Piroddi Giovanni |
| PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE | Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il il responsabile dell'area |

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 08/10/2010 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 22389 del 08/10/2010).

Tortoli, 08/10/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del _____ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti motivi _____ -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo